




СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**



№

РОСС RU.32311.OC01.ПБ01.0882

000811

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя)

ОРГАН ПО

СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и
местонахождение органа по
сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ

ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ

(ИСПЫТАНИЯ) И

ИЗМЕРЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в
орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

Общество с ограниченной ответственностью производственная компания "ТАРПИКА"
420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, дом № 100, здание 55, оф.101
ИНН: 1658203820, Телефон: 88007009755, электронная почта: info@tarpika.ru
Zhejiang Hongshida Technology Co., Ltd.,
N33 Lianbao Road Dingqiao Town, Hainig City Zhejiang Province. China

ОС «АРТАЛИКС» Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС».
Адрес: 357502, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 34. Тел. 8(918)867-73-11,
ОГРН 1202600010282. Свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC01 от 09.11.2022.

Материалы тентовые укрывные и архитектурные с полиэфирной армирующей сеткой
покрытые поливинилхлоридом. Толщиной от 0,4мм. до 0,9мм. поверхностной плотностью
от 300гр/м.кв. до 900гр/м.кв. Серийный выпуск.

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. 14.07.2022г.)
«Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности». Показатели: Группа горючести Г1 по
ГОСТ 30244-94; группа распространения пламени – РП1 по
ГОСТ 51032-97; группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402-
96; дымообразующая способность – Д2 по ГОСТ 12.1.044-89;
токсичность продуктов горения – Т2 по ГОСТ 12.1.044-89;
Класс пожарной опасности КМ2

Код ОКПД2
22.21.42
Код ТН ВЭД
3921906000


Протоколы испытаний № 32311.ИЛ01.ПБ1133, от 16.01.2023 г.
ИЛ «АРТАЛИКС» Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС»,
№ ARTALIX.RU.32311.ИЛ01 от 09.11.2022 года.

Заявка № ПБ01.Н0882 от 09.01.2022г., Акт отбора образцов №
ПБ01.Н0882 от 11.01.2023г., сертификат соответствия системы
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС
RU.32311.OC01.СМК01.1566 от 16.01.2023 года, выдан ОС ООО
«АРТАЛИКС» свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC01»


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.01.2023 г. по 15.01.2026 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

 Коваль М.Г.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

 Куранов К.В.